

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03423

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0006539

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы". Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822)33 2881, 33 2882, 33 2883, факс: +7(4822)33 2884. E-mail: tver@dkc.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество "Диэлектрические кабельные системы". Адрес: 170017, г. Тверь, ул. Бочкина, д. 15. ОГРН: 1026900516390. Телефон: +7(4822)33 2881, 33 2882, 33 2883, факс: +7(4822)33 2884. E-mail: tver@dkc.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Проходки кабельные универсальные на основе графитовой пены DN1201, глубина заделки 200 мм и 300 мм, монтируемые по ТРМ 0008-2015 «Проходка кабельная на основе графитовой пены DN1201» Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 15 2000

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: 3909 50 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53310-2009.

Пределы огнестойкости:

- при толщине заделки 200 мм. - IET 180;
- при толщине заделки 300 мм. - IET 180

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 3656-С/ТР от 14.12.2015 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Акт о результатах анализа состояния производства № 2861-АП от 19.11.2015 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ПБ25 от 31.07.2015 г. Схема сертификации: 4с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.12.2015

по 13.12.2020

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

инициалы, фамилия