 ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ» ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Иосифьяна» <b>ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»</b>	
	Решение Госкорпорации «Росатом» № 47 от 02.11.2014г. о продлении срока действия Аттестата аккредитации № РОСС.RU.0001.01AЭ00.77.22.0052 от 10.02.2009г. до 01.07.2014г. Лицензия Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № ЦО-12-101-6468 до 01.03.2017 г.	
Дата	код	
Декабрь 2014		Протокол испытаний № 451-14-516

**Утверждаю**

Заместитель генерального директора  
ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»



\_\_\_\_\_ Р.Н. Барбул  
\_\_\_\_\_ 2014 г.



**ПРОТОКОЛ № 451-14-516**

**Испытаний шкафа из фибerglassа серии  
«Conchiglia» модель GH7-8/222/ZT**

**(код 078704905)**


**(Обнаружение резонансных частот)**

**по ГОСТ 20.57.406**

**(на 5 листах)**

Запрещается полное или частичное копирование настоящего протокола без разрешения ИЦ ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»

Полученные при испытаниях результаты распространяются только на испытанные образцы.

 ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»	Открытое акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы» имени А. Г. Носифьяна»	
	Дата	Код
Декабрь 2014		Протокол испытаний №451-14-516

## 12 Заключение

Определены динамические свойства конструкции шкафа из фибerglassа серии «Conchiglia» модель GN7-8/222/ZT зав. №11-14.

:

**Низшая резонансная частота по оси X**

в контрольной точке на корпусе

11,47 Гц

$K_d = 17,50$

**Низшая резонансная частота по оси Y**

в контрольной точке на корпусе

15,68 Гц

$K_d = 11,50$

**Низшая резонансная частота по оси Z**

в контрольной точке на корпусе

55,04 Гц

$K_d = 8,66$

### Представители ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ»:


Главный конструктор по динамике и прочности КА и ЭО

 В.Я. Геча

Руководитель ИЦ

 И.С. Волков

Начальник отдела 45

 Е.В. Афромеев


Инженер по испытаниям

 Е.В. Гвоздев

Инженер 2 категории

 В.М. Селин

Техник

 А.М. Казаков

### Представители ЗАО «Диэлектрические кабельные системы»

Менеджер по продукции

 А.В. Немов

НОМЕР КОНТРАКТА	ШИФР ПАКЕТА	ДАТА ВЫПУСКА	РЕВИЗИЯ	НОМЕР ЛИСТА
-	—	08.12.2014	—	5